

Urząd Gminy Baćkowice  
Baćkowice 84  
27-552 Baćkowice

Baćkowice, dnia 2012-09-07

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.09.2012 r. i 06.09.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na :

**„Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach – podłoga”**

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

**Pytanie 1:**

1. Czy dopuszczacie Państwo posadzkę sportową z tzw. wyższej półki również z panelem warstwowym ale o gr. 22 mm.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie posadzki sportowej o gr. 22 mm.

**Pytanie 2:**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT/Double 2.S zgodnej z normą PN 14904:2009.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM/SPORT/Double 2.S. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Wójt Gminy  
Marian Partyka