

Znak: In.7335.2.boisko.piłk.2014

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy na części działek o nr ew. 141/2, 145, 146, 147/1, 149/1".**

**Pytanie 1.**

**- w przedmiarze robót Zamawiający napisał: - wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem**

**Pytanie 2.**

**- w SIWZ i ogłoszeniu zamawiający napisał: - wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej**

**Pytanie 3.**

**- natomiast w opisie technicznym projektu budowlanego: - wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy syntetycznej.**

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuję, że została zamieszczona do dokumentacji projektowej informacja uzupełniająca do przetargu mówiąca o tym że dokonuje się zmiany w samej nawierzchni boiska po modernizacji. Po zmianach nawierzchnia ta ma być nawierzchnią z trawy naturalnej wysiewanej na miejscu przedmiotowej inwestycji.

Opisane zagadnienie budowy sportowej naturalnej nawierzchni trawiastej opisuje norma DIN 18035.

Pozostałe elementy ujęte w dokumentacji projektowej nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy  
Marian Partyka