

ODPOWIEDŹ Nr 2 NA ZADANE PYTANIA

**Dot. Przetargu na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm.
Baćkowice.**

1. Pytanie 1.

W związku z tym, iż przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, to czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 złotych na wymagania związane z przedmiotem zamówienia, czyli np. rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 złotych brutto?

Odp. na pytanie nr 1.

W odpowiedzi na pytanie informuje się , że prawidłowy zapis powinien brzmieć: „ co najmniej jedno zamówienie polegające na rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości 3 000 000,00 zł. ”

2. Pytanie 2.

Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat wykonać co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 złotych. Chodzi tu o kwotę netto czy brutto?

Odp. na pytanie 2

Chodzi tu o kwotę brutto .

3. Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Projektu Wykonawczego zawierającego opis części technologicznej. Parametry urządzeń podane na rysunkach są bardzo okrojone, np. brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących mieszadeł wolnoobrotowych.

Odp. na pytanie 3

Załącza się uzupełniony rysunek wykonawczy technologii oczyszczalni ścieków z uszczegółowionym opisem parametrów urządzeń oraz opis technologii

4. Pytanie 4.

Proszę o informację, które parametry i ilości pomp należy przyjąć do wyceny, gdyż istnieją rozbieżności między danymi na rysunku RZUT PIONOWY a przedmiarem robót.

Odp. na pytanie 4

Koryguje się mylne zapisy przedmiaru robót dotyczących parametrów i rodzaju pomp recyrkulacji i przepompowni ścieków. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

WÓJT GMINY
Marian Partyka
