

Odpowiedzi na pytania nr 8 i 9**Pytanie nr 8**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją do postępowania na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice zwracam się z zapytaniem – czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy? W rozdziale X pkt. 5.2 jest zapis o konieczności załączenia kosztorysu do oferty, natomiast w rozdziale XII pkt. 3 widnieje zapis „Kosztorys ofertowy nie jest wymagany na etapie składania ofert,...” Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odp. na pytanie nr 8

Do oferty należy przedstawić kosztorys ofertowy. Niefortunny zapis w rozdziale XII pkt. 3 SIWZ został zmieniony. SIWZ po korekcie została zamieszczona przy odpowiedzi na pytanie .

Pytanie nr 9

W opisie wykończenia wewnątrz, w zakresie systemowej podłogi sportowej przewidziane do Sali gimnastycznej w Piórkowic, Inwestor dokładnie opisuje podłogę sportową do wykonania z paneli bukowych, dwustronnie zabezpieczonych lakierem w procesie produkcji, panel o grubości min 22mm. Wg. posiadanej wiedzy wyłącznie jeden producent firma Junckers produkuje systemy podłogowe spełniające te parametry. Tym samym taki zapis blokuje możliwość ofertowania oraz późniejszego wykonania podłogi innego producenta.

W związku z powyższym proszę Inwestora o odpowiedź czy dopuści do realizacji systemowej podłogi sportowej, posiadającej pełną zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą PN EN 14904, posiadającego certyfikat Polskiego Związku Koszykówki, wykończonego deską warstwową, z wierzchnią warstwą litego drewna dębowego?

Odp. na pytanie nr 9

Inwestor dopuszcza realizację systemowej podłogi sportowej posiadającej pełną zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą PN EN 14904 posiadającą certyfikat Polskiego Związku Koszykówki. Należy zwrócić uwagę na to że pod podłogą sportową będzie ogrzewanie podłogowe zgodnie z projektem.

Wójt Gminy

Marian Partyka