

Odpowiedzi na pytania nr 19 do 20

Pytanie nr 19

Brak przedmiaru na instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek szkoły Wszachów

Odp. na pytanie nr 19

PRZEDMIAR ZOSTAŁ DOŁĄCZONY DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 (PRZEDMIARY).

Pytanie nr 20

Brak schematów rozdzielni zewnętrznych i rozdzielni wewnątrz budynków oraz złącz ZK 22 wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych we wszystkich czterech obiektach.

Odp. na pytanie nr 20

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTANICZNYCH NIE MA NA CELU USZCZEGÓLAWIANIA SPOSOBU ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH I ROZDZIELACZY W ZŁĄCZACH I ROZDZIELACZACH KABLOWYCH . PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY PRZETARGOWEJ POZOSTAWIA SIĘ WYKONAWCY ROBÓT WYBÓR PRODUCENTA I TECHNOLOGII WYKONANIA ZADANIA .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PODAJE SPECYFIKACJĘ URZADZEŃ ORAZ MINIMALNE PARAMETRY JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ZASTOSOWANE URZĄDZENIA W CELU PRAWIDŁOWEGO ICH DZIAŁANIA ORAZ UZYSKANIA ZAŁOŻONEJ MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ . ROZDZIELNIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE , A TAKŻE ZŁĄCZA WCHODZĄCE W SKŁAD INSTALACJI FOTOWOLTANICZNYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ ZGODNIE ZE SCHEMATAMI ZASILANIA SPORZĄDZONYMI DLA KAŻDEGO OBIEKTU I ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENTACJACH PROJEKTOWYCH . ZŁĄCZAI ROZDZIELNIE NALEŻY WYKONĆ ZGODNIE Z NORMAMI ORAZ PRAKTYKĄ BUDOWLANĄ Z ZACHOWANIEM PARAMETRÓW PRZEDSTAWINYCH W DOKUMENTACJACH PROJEKTOWYCH ,A SZCZEGOLNIE KLASY OCHRONNOSCI (OBUDOWA ZŁĄCZ W II KLASIE CHRONNOŚCI) ORAZ STOPNIU SZCZELNOŚCI MIN.IP44

Wójt Gminy

Marian Partyka