



Uwagi:

1. Słupy w ścianach (trzępienie) wykonywać w strzępiach ścian.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
3. Ilości materiałów zebrać w zestawieniu traktować orientacyjnie.
4. Warstwy posadzkowe oraz izolację wg rysunków architektury.
5. Włecze łączyć w narożach poprzez pręty tacznikowe min. 4#12.
6. W płycie betonowej posadzki bezpośrednio pod ścianami działowymi wykonać zbrojenie z siatki zgrzewanej Ø6 co 10cm – szerokości 0,5m.
7. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić dokumentację projektową, w przypadku wykrycia nieprawidłowości skontaktować się z Projektantem celem usunięcia rozbieżności projektowych.
8. W płycie na gruncie P100.1 należy zastosować zbrojenie z siatek zbrojeniowych #8–100x100 oraz klasę betonu C30/37 (B37). W wieńcach dochodzących należy zastosować taką samą klasę betonu co płyty.
9. Strefy podkierenne dobroić dodatkowo Ø6 co drugą spoina.
10. Włoczek systemowe nadbrożyć w otworach ścian działowych.
11. W płycie betonowej posadzki bezpośrednio pod ścianami działowymi wykonać zbrojenie z siatki zgrzewanej Ø6 co 10cm – szerokości 0,5m.
12. Ściany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku nie są ścianami nośnymi i powinny być wykonane po rozdekowaniu stropów i belek. Należy pozostawić w trakcie robót murowych dyktując 2,0 cm pomiędzy górą krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu lub belki i wypełnić ją materiałem sprężystym (np. styropianem).
13. Wymiary liniowe i w opisie elementów konstrukcyjnych podano w [mm], trzępłe wysokościowe (poziom górnej powierzchni płyt bez wzięcia pod uwagę spadołów i warstw) w [m], o ile inaczej nie wskazano na rys.



<p>Nazwa zadania</p> <p><b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BĄCKOWICE</b></p>			
<p>Adres inwestycji :</p> <p><b>BĄCKOWICE , DZ. NR EWID. 181/7, 181/5</b></p>		<p>Etap :</p> <p><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b></p>	
<p>Treść :</p>		<p>Symbol projektu/ nr części</p> <p><b>WK/2</b></p>	
<p>Przekrój A-A</p>		<p>Data :</p> <p><b>03.2017</b></p>	
<p>Projektował :</p> <p><b>mgr inż. Grzegorz Kasprowicz</b></p>	<p>SKW /0060/ POKK/08</p>	<p>Podpis :</p>	
<p>Sprawił :</p> <p><b>mgr inż. Grzegorz Zasadni</b></p>	<p>SKW /0010/ POKK/09</p>	<p>nr rys. :</p> <p><b>WK-05</b></p>	
<p>Opracował :</p> <p><b>mgr inż. Stawomir Chudy</b></p>			