# RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
SKALA 1:100




| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW [m2] |
|---|---|---|
| 0.1 | WIATROŁAP | 6,4 |
| 0.2 | KOMUNIKACJA | 26,2 |
| 0.3 | MAGAZYN | 501,5 |
| 0.4 | KLATKA_SCHODOWA | 8,4 |
| 0.5 | KLATKA_SCHODOWA | 9,3 |
| 0.6 | SZATNIA_DAMSKA | 21,8 |
| 0.7 | UMYWALNIA_DAMSKA | 7,0 |
| 0.8 | SZATNIA_MĘSKA | 3,1 |
| 0.9 | UMYWALNIA_MĘSKA | 5,4 |
| 0.10 | POM_TECHNICZNE | 38,2 |
| 0.11 | KOTŁOWNIA_GAZOWA | 18,0 |
| 0.12 | TOALETA_MĘSKA | 7,7 |
| 0.13 | TOALETA_DAMSKA | 5,2 |
| 0.14 | PRZEDSIONEK | 5,9 |

PARTER ŁĄCZNIE : 671,1 m2




UWAGA : DOTYCZY POMIESZCZENIA UMYWALNII 0.07 , 0.08
TECHNOLOGIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NIE WYMAGA PRYSZNICÓW.
BRAK PRAC, PODCZAS WYKONYWANIA KTÓRYCH ZACHODZI RYZYKO ZANIECZYSZCZENIA ODZIEŻY WŁASNEJ PRACOWNIKÓW

## OZNACZENIA:

- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę dostropową LED IP20 np. AGAT LED GK 2600lm PLX 22W IP20 (600x300) lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę dostropową LED IP20 np. AGAT LED GK 4400lm PLX 37W IP20 (600x300) lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę dostropową LED IP44 np. BERYL LED O 1600lm 14W IP44 lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę dostropową LED IP44 np. BERYL LED O 3300lm 29W IP44 lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 4400lm 32W L=1200 np. NEPTUN LED V1 4400lm PC 32W IP65 lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 5200lm 36W L=1500 np. NEPTUN LED V1 5200lm PC 36W IP65 lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 7200lm 57W L=1200 np. NEPTUN LED V1 7200lm PC 57W IP65 lub inną o równoważnych parametrach
- wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP20 5200lm 43W MICRO-PRM np. RUBIN LOOK LED 5200lm MICRO-PRM 43W IP20 (600x600) lub inną o równoważnych parametrach

E9 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP65 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 1W IP65
E11 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP65 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 3W IP65
E15 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP65 dostropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXPO 1W IP65
E1 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RNO 1W IP20
E3 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RNO 3W IP20
E8 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 dostropowa przeznaczona do stosowania w ciągach komunikacyjnych np. RUTA RPC 3W IP20
E5 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1W IP20 dostropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RPO 1W IP20
E7 - oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W IP20 dostropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. RUTA RPO 3W IP20

- wypust oświetleniowy - kinkiet zewnętrzny, zastosować oprawę LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP 55 wg gustu inwestora
- EW1 - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44 jednozadaniową np. INFINITY B 1,2W 1h CNBOP montaż bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo
- EW2 - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44 dwuzadaniową np. INFINITY AC 1,2W 1h CNBOP montaż dostropowo, bezpośrednio na suficie lub natynkowo
- EL1 - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę oświetlenia awaryjnego IP65 np. HELIOS 3,2W IP 65 2h -25 st CNBOP
- łącznik 1-biegunowy p.t. IP20
- łącznik świecznikowy p.t. IP20
- łącznik schodowy p.t. IP20
- łącznik krzyżowy p.t. IP20
- łącznik 1-biegunowy p.t. IP44
- łącznik świecznikowy p.t. IP44
- łącznik schodowy p.t. IP44
- łącznik krzyżowy p.t. IP44
- czujka ruchu 360°
- WK 0,03kW - wentylator kanałowy 0,03kW/230V

Dopuszcza się zastosowanie systemowych rozwiązań innych producentów muszą one jednak posiadać to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa zadania : BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO–MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE | | | PROJEKT |
| Adres inwestycji : działka nr 181/5 m. Bańkowice gm. Bańkowice woj. Świętokrzyskie | | | Etap : PROJEKT BUD.–WYKONAWCZY<br>Symbol projektu/nr części : PBE/4 |
| Treść : RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | | | Data : 04.2017 |
| Projektował: mgr inż. Marek Alf | nr uprawnień: SWK/0096/PWOE/14 | Podpis: | Skala : 1:100 |
| Opracował: mgr inż. Iwona Sito | nr uprawnień: | Podpis: | |
| Opracował: mgr inż. Mateusz Zwoliński | nr uprawnień: | Podpis: | BE–01 |
| Sprawdził: mgr inż. Mieczysław Ślusarczyk | nr uprawnień: 221/KL/72 | Podpis: | |