

Gmina Baćkowice  
Baćkowice 84  
27-552 Baćkowice  
NIP: 863-16-08-904; Regon: 830409815

Baćkowice, dnia 29.04.2022 r.

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**„Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

### Pytanie nr 1:

Dla Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach planuje się montaż instalacji o mocy z zakresu od 20,9 do 21,5 oraz instalacji o mocy z zakresu od 39,4 do 40 kW, dodatkowo na wskazanym obiekcie istnieje już instalacja o mocy 18,5kW. Łącznie daje to moc około 80kW. Czy obiekt posiada dwa liczniki pod które można podłączyć wybudowane instalacje? Czy też wszystkie instalacje muszą zostać podpięte pod jeden licznik? Jeśli tak, o to sumaryczna moc instalacji przekroczy 50 kWp co wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę, warunków przyłączeniowych oraz innych, wymaganych prawnie dokumentów. Czy Zamawiający jest tego świadomy i potwierdza takie rozwiązanie?

### Odpowiedź:

**Obiekt posiada jeden licznik. Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania:**

a) Wystąpienie o warunki przyłączeniowe na drugi punkt zasilający o mocy 40 kW, w przypadku pozytywnej odpowiedzi doprowadzenie WLZ do budynku i modernizacja instalacji elektrycznej obiektu ( podział obwodów na dwa punkty przyłączeniowe). Wymienione czynności leżą po stronie wykonawcy.

b) W przypadku odmownej odpowiedzi na wystąpienie o warunki przyłączeniowe wykonawca musi dokonać podłączenia instalacji pod jeden punkt przyłączeniowy, przy zachowaniu wszelkich wymagań formalno- prawnych. Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie wykonawcy.

### Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji gruntowej zabezpieczonej przed korozją powłoką Magnelis?

### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji gruntowej zabezpieczonej przed korozją powłoką Magnelis.**

### Pytanie nr 3:

Czy wykonanie linii napowietrznej łączącej budynek biurowo-mieszkalny z działkami nr. 178/11, 178/2, 179 pozwalające na przyłączenie budowanej instalacji do przyłączanego obiektu jest w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej czy stanowi część zadania związanego z wymianą oświetlenia ulicznego?

### Odpowiedź:

**Wykonanie linii napowietrznej łączącej budynek biurowo-mieszkalny z działkami nr 178/11, 178/2, 179 pozwalające na przyłączenie budowanej instalacji do przyłączanego obiektu jest w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej.**

**WÓJT GMINY**  
*Marian Partyka*