

Numer referencyjny: In.271.1.2022

Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
NIP: 863-16-08-904; Regon: 830409815

Baćkowice, dnia 10.05.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetargowego **oraz udzielonymi odpowiedziami w dniu 06.05.2022r.** prosimy o pilne udzielenie wyjaśnienia do SWZ.

Wnosimy o określenie przez Zamawiającego, do których dokumentów ma ustosunkować się Wykonawca w toku przygotowywania oferty w odniesieniu do wymiany kabla asxsn. Ze specyfikacji wynika, że wymiana dotyczy 12km kabla, natomiast z załączonego w dniu 06.05.2022r. do wyjaśnień SWZ dokumentu PGE „Warunki wykonania modernizacji oświetlenia drogowego” nie można wywnioskować jaką ilość kabla należy uwzględnić przy wycenie. Dołączone pismo sugeruje, że wszędzie. Jaka to ilość?

Odpowiedź:

Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić zapisy SWZ, czyli modernizacja oświetlenia obejmuje wymianę 703 sztuk opraw wraz z wysięgnikami i niezbędnym osprzętem, 49 punktów pomiarowo-sterujących, linii podwieszanej o długości do 1200 metrów, co stanowi 1,2 km.

WÓJT GMINY
Marian Partyka