



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W OPATOWIE

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew.212, e-mail: sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-opatow>

Nr 26/2023

Komunikat
z dnia 16.11.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzycze gm. Baćkowice, w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce. W badanej próbce wody pobranej w dniu 14.11.2023 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100 ml.

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest nieprzydatna do spożycia, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymogami sanitarnymi, w tym dezynfekcja wody i płukanie sieci. Pobierane będą kolejne próbki wody do badania.

Jednocześnie PPIS w Opatowie zezwolił na:

- utrzymywanie tego wodociągu „w ruchu”, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.

Uwaga: Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie

Jolanta Rękas-Szylar

