

**" Kuczyński" - Firma Wielobranżowa
Kazimierz Jacek Kuczyński
Baćkowice 17
27- 552 Baćkowice**

D E C Y Z J A nr 205/64/NHS/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.);
- 2) art. 104, art. 108, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
- 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- 4) art. 5 i art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbki z dnia 14.11.2023 r. znak: NHS.9020.9.1.100.2023 oraz z wynikiem badania próbki wody pochodzącej z wodociągu Modliborzyce gm. Baćkowice, sprawozdanie cząstkowe z badania z dnia 16.11.2023 r. Nr LBW.9051.2.406.2023, pobranej w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie monitoringu jakości wody w punkcie zgodności: Piskrzyn, Oczyszczalnia Ścieków (próbka nr 131), szacując ryzyko zdrowotne

S T W I E R D Z A

**brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce
gm. Baćkowice
w odcinku sieci obejmującym miejscowości : Piskrzyn, Baranówek, Janczyce,**

I

N A K A Z U J E

**"Kuczyński" - Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński, Baćkowice 17,
27- 552 Baćkowice**

1. Unieruchomić wodociąg Modliborzyce gm. Baćkowice w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce.

2. Wprowadzić zakaz spożywania wody z wodociągu Modliborzyce w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań stwierdzających jej przydatność do spożycia.
3. Niezwłocznie podjąć niezbędne i skuteczne czynności naprawcze w celu poprawy jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu Modliborzyce w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce.
4. Powiadomić odbiorców wody z wodociągu Modliborzyce w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce o prowadzonym chlorowaniu wody i płukaniu sieci wodociągu.
5. Zapewnić odbiorcom wodociągu Modliborzyce w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce dostęp do wody o jakości odpowiadającej w pełni wymogom sanitarnym, do czasu poprawy jej jakości.
6. Doprowadzić jakość wody z wodociągu Modliborzyce w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, pod względem mikrobiologicznym do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
7. Niezwłocznie przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie wynik kontrolnego badania wody pobranej po przeprowadzonych czynnościach naprawczych **do dnia 21.11.2023 r.**
8. Nakazy decyzji w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 należy wykonać w trybie natychmiastowym na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Za terminowe wykonanie nakazów decyzji czyni się odpowiedzialnym „Kuczyński” Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek KUCZYŃSKI, Baćkowice 17, 27- 552 Baćkowice.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2023 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie pobrał próbkę wody w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu Modliborzyce gm. Baćkowice w punkcie zgodności: Piskrzyn. Oczyszczalnia Ścieków (próbka nr 131, do protokołu pobrania nr NHS.9020.9.1.100.2023 z dnia 14.11.2023 r.

Częstkowe sprawozdanie z badania przekazane w dniu 16.11.2023 r. przez laboratorium wykonujące analizy próbki wody potwierdziło zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100ml w pobranej próbce wody.

Badanie próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanym zakresie jakość wody w pobranej próbce nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym. Obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100ml w wodzie przeznaczonej do spożycia jest niedopuszczalna, a spożywanie wody zanieczyszczonej drobnoustrojami może być przyczyną biegunek, dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Na podstawie oszacowanego ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie stwierdził brak przydatności wody z wodociągu Modliborzyce w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce do czasu poprawy jakości

mikrobiologicznej wody.

Ze względu na konieczność prowadzenia dezynfekcji środkiem chemicznym, a następnie płukania sieci wodociągowej zezwala się na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu, w celu wykonywania czynności naprawczych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) dostawca wody ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Warunek ten w chwili obecnej nie jest zachowany. W związku z tym, jakość wody w wodociągu Modliborzyce gm. Baćkowice w odcinku sieci obejmującym miejscowości: Piskrzyn, Baranówek, Janczyce należy niezwłocznie doprowadzić pod względem mikrobiologicznym do wymaganego przepisami prawa stanu sanitarnego. Należy wykonać niezbędne i skuteczne działania naprawcze w celu zapewnienia odbiorcom wodę o jakości zgodnej z wymogami sanitarnymi.

O prowadzonej dezynfekcji i płukaniu sieci należy powiadomić odbiorców wody.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. W dniu 16.11.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał komunikat nr 26/2023 dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Modliborzyce gm. Baćkowice w odcinku sieci obejmującym miejscowości Piskrzyn, Baranówek, Janczyce, który został przesłany drogą elektroniczną do Wójta Gminy Baćkowice, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opatowie oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Do czasu poprawy jakości wody potwierdzonej wynikiem badań laboratoryjnych, mieszkańcom należy zapewnić dostęp do wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) decyzji w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 27. ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie uchybień.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1, tj. czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje wszczęcie czynności egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempolowskiej 3, 27- 500 Opatów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), strona może zrzec się prawa do odwołania poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli.

Nadto, zgodnie z treścią art. 127 a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego strona w toku postępowania administracyjnego winna powiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie


Jolanta Rękas-Szykar

Otrzymują:

1. "Kuczyński" - Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński, Baćkowice 17, 27- 552 Baćkowice.
2. Wójt Gminy Baćkowice- drogą elektroniczną. e-mail: ug_backowice@pro.onet.pl
3. Aa.