



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Komunikat Nr 7/2026

z 13.09.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje, że jakość wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Modliborzyce, gm. Baćkowice uległa poprawie. Zarządca wodociągu po przeprowadzonych czynnościach naprawczych pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych. Po analizie przesłanych drogą elektroniczną przez zarządcę wodociągu wyników z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (częstkowe sprawozdania z badań Nr 1338/2026, 1339/2026 z 13.09.2026 r. - data wpływu do PSSE w Opatowie 13.09.2026 r.) należy stwierdzić, że działania naprawcze podjęte przez zarządcę wodociągu przyniosły zamierzony skutek, co doprowadziło do zgodnej z przepisami wartości parametrycznej Enterokoków jelitowych. W związku z powyższym spełnione są wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Odwołuje się tym samym stosowanie dotychczasowych środków ostrożności.

Jolanta Rękas-Szykar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej 3 | 27-500 Opatów
+48 15 86 82 149
sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-67404-69611-ITVJU-20