

Baćkowice 24.09.2009 r.

Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego.

Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Baćkowicach w odpowiedzi na zapytania – Orlen Petro Tank wyjaśnia:

Pkt 1. Ilość oleju będzie zamawiana częściowo, według potrzeb. Dostawy do poszczególnych placówek często są łączone.

Pkt 2. W poszczególnych szkołach znajdują się następujące zbiorniki:

- SP Baćkowice – 5 zbiorników po 2 tys. litrów.
Rozładunek do nich paliwa z autocysterny - grawitacyjny lub przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Autocysterny o wym.: 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m. i 14,6 m/2,8 m/3,6 m.
- SP Wszachów – 3 zbiorniki po 2 tys. litrów.
Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
Autocysterny o wym.: 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m. i 14,6 m/2,8 m/3,6 m.
- SP Piórków - 5 zbiorników po 2 tys. litrów.
Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
Autocysterny o wym.: 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m.

Pkt 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie przyjęcie przez szkoły oleju opałowego w temperaturze 15 C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego.

Dyrektor GZEAS
[Podpis]
Czesława Gruska