

## Pytania i odpowiedzi do SIWZ

### Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na :

***„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice ”.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ). Zamawiający informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a szczególności dla:
  - przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1;2002
  - zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4;2002

***Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie „Prawo Budowlane” oraz ustawie „O wyrobach budowlanych” na wymienione wyroby budowlane będą wymagane normy europejskie PN-EN ( normy zharmonizowane). Obowiązki oraz odpowiedzialność Wykonawcy jest opisana w tych ustawach. Jednym z warunków odbioru przedmiotu zamówienia będzie przedstawienie przez wykonawcę deklaracji zgodności z obowiązującymi normami na materiały budowlane wbudowane i zastosowane na budowie.***

2. W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

***Tak, będzie wymagane oświadczenie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ***

**WÓJT GMINY  
BAĆKOWICE  
MARIAN PARTYKA**