

Wyjaśnienia do przetargu

„Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników

I parkingów oraz świetlicy wiejskiej”

W związku z pytaniami dotyczącymi ogłoszonego w/w przetargu przez zainteresowanych udziałem w przetargu Gmina Baćkowice wyjaśnia:

Pyt. 1. Proszę o podanie szczegółowych danych dotyczących stolarki okiennej?

- poz. 20. – okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m² (o wymiarach 1000 x 400) – szt. 8 , wymiarach 1200 x 550 – 1 szt

- poz. 21 – okna z PCV rozwieralno – uchylne dwudzielne o powierzchni do 2,0 m² o wymiarach : 2100 x 850 – szt. 3, 800 x 2200 – 1 szt., 800 x 1450 – 1 szt.

- poz. 22 – okna z PCV rozwieralno – uchylne dwudzielne o powierzchni ponad 2,0 m² o wymiarach : 1800 x 1150 – 2 szt., 1450 x 1450 – 18 szt., 2100 x 1450 – 4 szt.

Stolarka okienna w kolorze białym

Pyt. 2. Czy Wykonawca będzie musiał wykupić zajęcie pasa drogowego?

Przy drodze Gminnej takiego obowiązku nie będzie, jeśli dotyczy drogi powiatowej taki obowiązek może powstać.

Pyt. 3. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „podobne” dotyczy wykazu robót jakie oferent ma przedstawić?

Pod pojęciem podobne należy rozumieć roboty jakie firma wykonała , które są o podobnym charakterze co do zakresu (dotyczy robót drogowych, ociepleniowych)

Pyt. 4. Pozycja kosztorysowa dotycząca faktury tynku?

Powinna być jedna pozycja kosztorysowa a nie jak podaną w przedmiarze podwójnie tą samą wielkość. Tynk wykonać jako tynk akrylowy jak podano w uzupełnieniu przedmiaru. Prawidłowa wielkość 475,54 m²

Pyt. 5. Nieprawidłowa stawka VAT we wzorze umowy?

Prawidłowa stawka VAT powinna być 23 %.

Wójt Gminy

Marian Partyka